




מפקדת מחלקת	פיקוד התגוננות	העורף אוכלוסייה
ענף טלי :	הנדסה	ומיגון
פקסי :		08-9783080
ד.צ		08-9783052
סימוכין :		02673
תאריך :		2350
		26/5/99

לכבוד
חבי ניגא בע"מ
רח' לחי 28 בני ברק
פקס : 03-5706268

הנדון : שימוש בלוחות חיפוי במקלטים ומרחבים מוגנים

1. בהמשך לפנייתכם אלינו בנושא אישור לוחות מתוצרת "DUROPAL SOLID" ו-"CORIAN" כחיפוי קירות וכמשטחי עבודה, ברצוני להבהיר שאין מניעה מיגונית לשימוש בכל לוח גמיש העשוי חומרים פלסטיים או על בסיס שרפים (כדוגמת הלוחות הנ"ל) לחיפוי קירות או משטחי עבודה על פי התנאים המפורטים להלן:
2. חיפוי קיר יתבצע תוך חיבור השלד התומך (הפירזול) לתקרה ולרצפה בלבד תוך ביצוע רווח הפרדה של 10 מ"מ לפחות בין השלד לקיר הבטון של המקלט או המרחב המוגן.
3. אין הגבלות בנושא הרכבת משטחי עבודה, למעט סוג החומר כמפורט בסעיף 1.
4. מכתב זה מתייחס להיבט המיגוני בלבד. שיטת הביצוע וסוג החיפוי יענה לדרישות התקנים הרלוונטיים לרבות נושא העמידות בפני אש.
5. אין פיקוד העורף מאשר חומרים ספציפיים בנושא זה מאחר ואין תקן מחייב לחומרים אלו.

בברכה,


 ארז חנינה, סרן
 רמ"ד מו"פ