

## דין וחשבון על בדיקה מס' 9611912302

קשור לתעודת בדיקה מס' 9611911959

## פרטי ההזמנה

שם המזמין :	ניגא מוצרי איכות בע"מ
מענו :	לח"י 28, בני ברק 51200
תאריך ההזמנה :	01/09/16

## דין וחשבון על מוצר

דוגמאות לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה בעובי מוצהר 12 מ"מ , סוג: א' , גוון: לבן. לדברי המזמין לוח תוצרת חברת Du Pont, ארה"ב. החומר: Corian.
---

## פרטי הנטילה

המדגם התקבל בתאריך: 31/08/16
המדגם נבחר ע"י בא כח: <u>המזמין</u>

## מהות הבדיקה

בדיקת עמידות בכתמה לחומרים מיוחדים לפי שיטת התקן הישראלי ת"י 4491 "לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה" דצמבר 1999. ג.ת. מס' 1 מאוגוסט 2002. שבסעיף: 4.12.
--

<table border="1"> <tr> <td>תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.</td> </tr> </table>	תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	<table border="1"> <tr> <td>דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.</td> </tr> </table>	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.			
דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.			

## תוצאות הבדיקה

תאור כללי מובא בדף מס' 2.
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים  
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותמת: מהנדסת סופיה חולוסטוי  
תפקידה: ראש מדור מוצרי שלד

15/09/16

דין וחשבון על בדיקה מס' 9611912302

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

**תאור כללי**

החומרים לבדיקת עמידות בהכתמה נבחרו ע"י בא כח המזמין בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

**תוצאות הבדיקות**

מס' סעיף	התכונה הנבדקת	יחידות	שם החומר הכימי	תוצאות הבדיקה	
				לאחר 30 דקות	לאחר 24 שעות
4.12	עמידות בהכתמה	בדיקה חזותית	1. כלור 5000 PPM	אין כתם	אין כתם
			2. אלכוהול 95%	אין כתם	אין כתם
			3. תמיסת כלורקסדין 4%	אין כתם	אין כתם
			4. אמנוניום רבעוני	אין כתם	אין כתם
			5. חומצה פסצטית	אין כתם	אין כתם
4491	דרישות ת"י			לא יופיעו כתמים	

חשבונית/

הדפסות משה

תל-אביב/ 15.09.16 תי 4491 - מלאה